

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2025年配电系统线缆及部分设施改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		一、梧桐书屋西侧电缆更换						
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称:人行步道拆除 2. 型号:人行步道面层 3. 现场旧材料清运, 运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	m2	13.2			
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称:人行步道铺设 2. 型号:人行步道面层 3. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	m2	13.2			
3	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂、盖保护板(砖) 2. 包含挖填电缆沟、敷设警示带 3. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	m	22			
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZRC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16mm2 3. 敷设方式、部位:埋地敷设 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	m	27			
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16mm2 3. 安装部位:户内 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	个	1			
6	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16mm2 3. 安装部位:户内 4. 未尽事宜详见图	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2025年配电系统线缆及部分设施改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2025年配电系统线缆及部分设施改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2025年配电系统线缆及部分设施改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求					
25	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 规格:ZRC-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm ² 3. 安装部位:户内 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	个	1			
26	02B002	300kW发电车租赁	1. 名称:300kW发电车租赁 2. 含现场临时电缆安装拆除、电缆头制作安装拆除、发电机柴油等 3. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	台班	2			
		分部小计						
		五、44号楼西北侧快递驿站电缆更换						
27	041001002002	拆除人行道	1. 名称:人行步道拆除 2. 型号:人行步道面层 3. 现场旧材料清运,运距自行考虑 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	m ²	3.6			
28	040204001002	人行道块料铺设	1. 名称:人行步道铺设 2. 型号:人行步道面层 3. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	m ²	3.6			
29	030408008005	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂、盖保护板(砖) 2. 包含挖填电缆沟、敷设警示带 3. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2025年配电系统线缆及部分设施改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 6 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2025年配电系统线缆及部分设施改造项目单项工程-电气工程单位工程)

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 拆除原设备，更换新设备 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求					
36	030405005002	交流接触器	1. 名称:交流接触器 2. 规格型号:APKJc30/65 3. 拆除原设备，更换新设备 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	台	2			
37	030402003001	电流互感器	1. 名称:电流互感器 2. 规格型号:600/5 3. 拆除原设备，更换新设备 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	台	3			
		分部小计						
		七、东总配电室电表更换						
38	030405013001	多功能仪表	1. 名称:多功能仪表 2. 规格型号:AMC72L-E4/KC 3. 拆除原设备，更换新设备 4. 未尽事宜详见图纸、符合规范、验收标准及使用功能要求	个	56			
		分部小计						
		八、通电试运行、绝缘监测						
		分部小计						
本页小计								
合 计								