

工程名称：21号楼二层电力改造工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
		二层部分			
1	930204015001	控制开关拆除	1. 原有空气开关拆除 16A	个	18
2	930204016001	控制开关安装	1. 双极空气开关 型号IC65N-C20A/2P+ELE 30mA 2. 品牌:施耐德	个	18
3	930204016002	控制开关安装	1. 双极空气开关 型号IC65N-C25A/2P 2. 品牌:施耐德	个	8
4	930204016003	控制开关安装	1. 三极空气开关 型号CI60A/3P-380V 2. 品牌:施耐德	个	1
5	930204016004	控制开关安装	1. 单极空气开关 型号C16A/1P-220v 2. 品牌:施耐德	个	18
6	930204017001	配电箱(柜)、盘拆除	1. 配电箱、盘拆除 尺寸600*800mm	台	1
7	930204018001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 铁盘面制作安装 尺寸600*800mm	台	1
8	930210003001	电气配管	1. PVC阻燃型硬质塑料管顶内暗配公称直径(20mm)	m	1200
9	930210007001	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽明装敷设宽度(25mm)	m	230
10	930210011001	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(6mm ²)	m	2400
11	930210011002	电气配线	1. 管内穿塑料铜线导线截面(4mm ²)	m	2800
12	930204034001	电源插座安装	1. 电源插座安装 单相 10A 2. 安装方式:明装 3. 品牌:施耐德	个	50
13	930210015001	接线盒安装	1. 塑料接线盒86H明装	个	50
		分部小计			
		一层部分			
14	930210007002	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽明装敷设宽度(60mm)	m	80
15	930206002001	电力电缆敷设	1. 电缆穿导管敷设 铜芯电缆 电缆截面5*25mm ²	m	100

工程名称：21号楼二层电力改造工程

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量
16	930210007003	线槽安装	1. 阻燃型塑料线槽明装 敷设宽度(40mm)	m	150
17	930210011003	电气配线	1. 线槽配线 导线截面(6mm ²)	m	180
18	930210011004	电气配线		m	300
19	930204018002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 低压成套动力配电箱安装 墙上挂式(4回路), 明装 2. 尺寸:180*180*95mm 3. 三极空气开关安装 4P+32A 4. 品牌:施耐德	台	3
20	930204016005	控制开关安装	1. 双极空气开关 型号IC65N-C25A/2P 2. 品牌:施耐德	个	8
21	930204034002	电源插座安装	1. 电源插座安装 单联 10A 2. 安装方式:明装 3. 品牌:施耐德	个	20
22	930210015002	接线盒安装	1. 塑料接线盒86H明装	个	20
23	931001004001	剔凿洞(孔)	1. 砖墙剔透眼 墙厚(240mm)	个	5